









A部断面詳細 (1:2)




背面中央の縦方向に上図のような曲げがありますので機器取付時にはご注意ください。

F-F断面詳細

特記事項

※1 図面ホルダはネジ止めにて取付けられています。
収納内部寸法：W235 $\times$ H250 $\times$ 厚み38

キャビネット仕様				品名	連結自立制御盤キャビネット EL35-816LOA					
形式	屋内用			図番	1/3					
ボデー	鋼板	t2.3		AS基準	尺度	1:20	設計	井上	製図	井上
ドア	鋼板	t2.3								
基板	鋼板	t2.3								
塗装色	ライトベージュ (5Y7/1)									
質量	製品質量	115.0kg		作成日	2013年	11月	1日	検図	鈴木一	




片扉製品

製品タテ寸法1400mm以上

両扉製品

製品ヨコ寸法1000mm W1=91
1200mm W1=161


扉機器取付有効図




タテ寸法1600mm~1900mm

タテ寸法2100mm以上

C部基板取付詳細 (1:2)







E部接地端子詳細 (1:2)
(国土交通省仕様)



B-B部断面詳細

W=製品ヨコ寸法
H=製品タテ寸法
D=製品深さ寸法

		品名	連結自立制御盤キャビネット					
		図番	詳細図EL-BOA, LOA, ROA					
		承認	尺度	設計	山澤	製図	井上	検図
		作成日	2008年		1月	8日		



245※2
(アンカーボルト取付ピッチ)

- ※1 W=製品ヨコ寸法
- ※2 アンカーボルト取付推奨穴位置のピッチとなります。
- ※3 アンカー6点止めにする場合に使用する穴となります。

キャビネット仕様				品名	自立制御盤キャビネット 基台（7）							
形式					図番							
板厚	鋼板 t3.2			A3基準		尺度	設計	山澤	製図	井上	検図	鈴木寿
	鋼板 t4.5（アンカーボルト取付部）											
表面処理	ライトベージュ塗装（5Y7／1）											
				作成日 2012 年 10 月 18 日								