



扉　機器取付有効図





基板取付部詳細（1：2）



接地端子詳細（1：2）



A部断面詳細（1：2）

注）両扉の合わせ部の有効深さは
図中有効深さより23mm
引いた寸法になります

キャビネット仕様		品名	盤用キャビネット S12-84-2C							
形式	屋内用									
ボデー	鋼板　t1.6									
ドア	鋼板　t1.6	図番		1/1						
基板	鋼板　t2.3	A3基準	尺度	1:10	設計	水野	製図	水野	検図	鈴木忍
塗装色	クリーム（2.5Y9/1）	作成日 2006年 1月 5日								
IP	保護等級　IP2XC									

© NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社